

Damixa Silhouet, ettgrepps tvättställsblandare

Innehavare/Utfärdat för

FM Mattsson Mora Group Danmark ApS

Hvidkærvej 48, 5250 Odense SV, Danmark

Organisationsnummer: 56416218

Tel: +45 8833 00 34

E-post: danmark@fmm-mora.com, Hemsida: www.damixa.com

Produktbeskrivning

Damixa Silhouet ettgreppsblandare för tvättställ, med eller utan push up bottenventil. Blandarna har kallstart, omställbar flödesbegränsning och temperaturspär. De levereras med typgodkända flexibla kopplingsledningar för anslutning med G3/8".

Avsedd användning

Ettgreppsblandare avsedd för varmt och kallt tappvatten.

Handelsnamn

Ettgrepps tvättställsblandare,

Damixa Silhouet Small med anslutning G 3/8", Damixa nr. 74021--00.

Damixa Silhouet Small med push up bottenventil och anslutning G 3/8", Damixa nr. 74821--00.

Damixa Silhouet Medium med anslutning G 3/8", Damixa nr. 74930--00.

Damixa Silhouet Medium med push up bottenventil och anslutning G 3/8", Damixa nr. 74921--00.

Damixa Silhouet Large med anslutning G 3/8", Damixa nr. 74013--00.

-- position 6 och 7 i artikelnumret beskriver färg:

00 = chrome

21 = matt vit

46 = steel

61 = matt svart

77 = mässingsfinish

79 = borstad mässing

87 = borstad koppar

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten

6:62, 1:a meningen och 2:a stycket
samt allmänt råd

Tappvatten

6:623, 1:a meningen

Utformning

6:625, 1:a och 4:e stycket

Tillhörande handlingar

Installationsanvisning Damixa Silhouet, version 12.20 - 20182.00.

Skötselanvisning Damixa, version 12.06 - 12676.00.

Typgodkännande SC0243-18 | 2021-02-10

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige

Tel: 010-516 50 00

certifiering@ri.se | www.ri.se

201811-162-20



2P02872

(AO-0002629)



Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: 210-17-0103, Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden AB.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

Tillverkningsställen

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen:

FM Mattsson Mora Group Danmark ApS Odense samt tillverkningsenhet 912350.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning.

Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

Distributör
Produktens typbeteckning
Löpande tillverkningsdatum
Typgodkännandets nummer
Boverkets inregistrerade varumärke
RISE ackrediteringsnummer
Certifieringsorgan och Kontrollorgan

Damixa
enligt handelsnamn
åå.mm
SC0243-18
T
1002
RISE

Blandare märks med Damixa samt löpande tillverkningsdatum.

Bedömningsunderlag

Rapport 7P04475-18A och 7P04475E från RISE Research Institutes of Sweden AB.

Rapport SBF2015F0290 och 201700642 från Sintef, Norge.

Rapport 57214216-1 och 7310406-01 från LGA, Tyskland.

Kommentarer

Blandarna har godkänts i enlighet med SS-EN 817.

Ljudprovning har godkänts i enlighet med SS-EN ISO 3822.

Grupp 1: max 20dB (A) Lap vid 0,3MPa.

Grupp 2: max 30dB (A) Lap vid 0,3MPa.

Grupp 3: oklassad.

Blandarna hänförs till grupp 1.

Detta godkännande ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2019-11-18.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2023-03-25.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.



Ronald Green